



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	中广核风电有限公司河南分公司				
建设单位（用人单位） 地址	河南省新乡市延津县		建设单位（用人 单位）联系人		张克飞
项目名称	中广核风电有限公司河南分公司中广核延津广新风电项目职业病危害预评价报告				
项目简介	建设项目 2023 年 4 月 18 日经延津县发展和改革委员会核准，核准内容为：项目建设地点为延津县马庄乡、胙城乡；主要建设内容：装机总容量 100MW，16 台风电机组，单机容量 6.25MW，1 座升压站（包括 110 千伏升压站、运营管理中心和 50MW/100MWh 储能设施）；总投资约为 76353.4 万元，其中自筹资金 30%，其余为银行贷款。项目单位为中广核风电有限公司河南分公司。				
项目组人员	马会涛、张茜、胡明立、胡海洋				
现场调查人员	马会涛、胡海洋	调查时间	2024.5.11	建设单位（用人单 位）陪同人员	张克飞
现场采样、检测人员	/	现场采样、检测 时间	/	建设单位（用人单 位）陪同人员	/
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	建设项目存在的主要职业病危害因素为噪声、工频电场、高温、低温。 检测结果：不涉及检测结果				
评价结论与建议	根据对建设项目工程分析和类比项目资料的分析，综合预测：通过采取各项积极的职业病防护措施后，正常生产情况下，建设项目作业人员接触六氟化硫及其分解产物浓度、工频电场、噪声强度应能符合国家职业接触限值。 综合分析，建设项目在采取了可研报告和本预评价报告所提防护措施后，作业人员接触职业病危害因素强度和接触水平能够满足国家职业接触限值要求，综上所述建设项目职业病危害防护设施/措施能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。				
技术审查专家组 评审意见	修改后通过				