



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	迭部县知子水电有限责任公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省甘南州迭部县益哇沟口		建设单位（用人 单位）联系人		卓玛泽里
项目名称	迭部县知子水电有限责任公司知子水电站职业病危害因素定期检测				
项目简介	迭部县知子水电有限责任公司知子水电站坐落于甘肃省甘南藏族自治州迭部县成立于 2009 年 4 月，知子水电站坐落于甘肃迭部县益哇沟益哇河上，为明渠引水式电站，主要建筑物由挡水建筑物、发电厂房及开关站及厂区等组成。装机容量 1300KW,年发电量 739.73×10 ⁴ kWh。				
项目组人员	陶银燕、胡明立				
现场调查人员	陶银燕、胡明立	调查时间	2024. 09. 10	建设单位 (用人单位)陪同人员	卓玛泽里
现场采样、检测人员	陶银燕、胡明立	现场采样、检测 时间	2024. 09. 11	建设单位 (用人单位)陪同人员	卓玛泽里
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果	（1）工频电场检测结论：检测结果显示，该用人单位知子水电站本次测量了共计 3 个工作场所/设备的工频电场强度，测量结果显示，所测各工作场所工频电场强度均未超过国家职业接触限值的要求。 （2）噪声测量结论：本次测量了该用人单位共计 1 个接触噪声作业的工种，接触噪声 40h 等效声级强度未超过国家职业接触限值的要求。 主要噪声强度较大的工作地点或设备为水轮发电机，对其进行噪声强度频谱分析，结果显示噪声主频率集中在 250Hz~4KHz，属于中高频噪声。				
评价结论与建议	不涉及。				
技术审查专家组 评审意见	不涉及。				