



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	国电投周口燃气热电有限公司				
建设单位（用人单位）地址	项城市天安大道 369 号		建设单位（用人单位）联系人	胡盼盼	
项目名称	国电投周口燃气热电有限公司职业病危害现状评价报告书				
项目简介	国电投周口燃气热电有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2015 年 5 月，注册资本金 58000 万元，位于项城市产业集聚区天安大道 369 号，是国家“西气东输一线”总体规划的重要燃气发电工程，由国家电投集团河南电力有限公司、中石油昆仑燃气有限公司、周口市天然气有限公司三方合资成立，项目动态投资 25.77 亿元，目前共 93 人，设置综合部、财务部、安全质量环保监察部等 7 个部门。职业卫生管理工作由安全质量环保监察部负责，设主任 1 人（总经理助理兼任）、副主任师 1 人，专责 4 人。 周口燃机 2×440MW 燃气-蒸汽联合循环热电机组，选用意大利安萨尔多 F 级 AE94.3A 重型燃气轮机，分别于 2018 年 10 月 4 日、2019 年 1 月 25 日通过满负荷试运行，2019 年 11 月完成达标投产验收工作，2020 年 2 月通过河南省发改委机组额定容量核定，2020 年 12 月 30 日正式投入商业化运营。				
项目组人员	马会涛、张茜、胡明立、邵锴				
现场调查人员	马会涛、邵锴	调查时间	2024.8.2	建设单位（用人单位）陪同人员	胡盼盼、杨小新
现场采样、检测人员	马会涛、李如梦	现场采样、检测时间	2024 年 8 月 10 日~8 月 12 日	建设单位（用人单位）陪同人员	胡盼盼、杨小新
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素：其他粉尘、硫化氢、ClO₂、HCl、NaOH、H₂SO₄、柴油、CO、CO₂、NO₂ 甲烷、丙烷、戊烷、己烷、CO、CO₂、高温、噪声、SF₆ 及其分解产物、工频电磁场 检测结果：主值班员、副值班员接触噪声 40h 等效声级不符合职业接触限值，其他职业病危害因素符合职业接触限值				
评价结论与建议	根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG 1-2019）判定该用人单位属于“三、电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力生产-其他电力生产”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号），结合现场检测数据及职业卫生管理情况，综合判定，国电投周口燃气热电有限公司职业病危害风险类别为“一般”。 （1）优化主值班员、副值班员现场巡检范围及路线，若条件允许可采取轮流巡检方式，缩短每个人单值噪声接触时间； （2）职业健康检查项目增加高处作业、视屏作业检查项目，建议用人单位在每年 4~5 月份完成职				

	业健康检查； （3）按照体检机构建议组织需复查人员进行复查； （4）加强个人防护用品佩戴情况监督检查，尤其是作业人员防噪耳塞佩戴情况的监督； （5）按照《职业卫生档案管理规范》的要求，完善职业卫生管理档案内容； （6）根据现场实际情况，编制各岗位职业卫生操作规程。
技术审查专家组 评审意见	/